

# Daglicht in collegezaal

Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, wordt in elke uitgave van *Bouwkwaliteit in de praktijk* een telefonisch gestelde vraag en antwoord opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd.



## Vraag en antwoord

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

### OMSCHRIJVING

De eisen voor daglicht in een collegezaal.

### VRAAG

In een te bouwen universiteitsgebouw komt een collegezaal met een oppervlakte van 200 m<sup>2</sup>. Gelden er voor deze collegezaal eisen aan daglichttoetreding?

### ANTWOORD

Nee.

De collegezaal is aan te merken als verblijfsruimte in een onderwijsfunctie. Aan een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie worden in artikel 3.75 van Bouwbesluit 2012 daglichteisen gesteld.

In lid 8 van artikel 3.75 staat echter dat de daglichteisen niet van toepassing zijn op een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer dan 150 m<sup>2</sup> in een onderwijsfunctie.

### AANVULLENDE OPMERKING(EN)

In artikel 6.3, lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het volgende voorgeschreven:

*Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht bin-*

*nen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig.* Daarom is het aan te bevelen om ten behoeve van de docent(en) wel enige mate van daglichttoetreding in de collegezaal aan te brengen, vooral wanneer de docenten hier meerdere uren per dag lesgeven. In het verleden (tot 2007) werd in het Arbobesluit een grenswaarde van 2 uur per dag gehanteerd. Daarna is deze grenswaarde niet meer voorgeschreven, maar wordt deze in de praktijk wel algemeen als verstandige ondergrens aangemerkt.

## Toelichting

### DAGLICHTEISEN

*artikel 3.75, lid 1, Bouwbesluit 2012*

Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m<sup>2</sup> waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan de getalswaarde van het in tabel 3.74 aangegeven deel van de vloeroppervlakte in m<sup>2</sup> van dat verblijfsgebied.

(In tabel 3.74 is voor een onderwijsfunctie 5% aangegeven.)

*artikel 3.75, lid 2, Bouwbesluit 2012*

Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.74 gegeven oppervlakte.

(In tabel 3.74 is voor een onderwijsfunctie 0,5 m<sup>2</sup> aangegeven.)

*artikel 3.75, lid 8, Bouwbesluit 2012*

Bij de bepaling van de in het eerste lid bedoelde vloeroppervlakte van een verblijfsgebied, blijft een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer dan 150 m<sup>2</sup> buiten beschouwing. Op een dergelijke verblijfsruimte is het tweede lid niet van toepassing.

helpdesk  *Bouwbesluit*

Bel: (085) 489 88 89

Mail: [helpdeskbouwbesluit@bimmedia.nl](mailto:helpdeskbouwbesluit@bimmedia.nl)

**Praktische hulp bij het nieuwe Bouwbesluit.** Gratis voor u als abonnee! De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen, zijn op 1 april 2012 veranderd met het nieuwe Bouwbesluit. Met al uw vragen hierover kunt u bij ons terecht. Speciaal voor u als abonnee is er professioneel advies door een uitgebreid team van experts beschikbaar gesteld. Deze experts zijn werkzaam bij de Nieman Groep en Geregeld BV. U kunt eenvoudig uw vraag stellen via (085) 489 88 89 of [helpdeskbouwbesluit@bimmedia.nl](mailto:helpdeskbouwbesluit@bimmedia.nl). Met een van de experts neemt u door wat uw vraag is.

Indien mogelijk ontvangt u telefonisch direct een inhoudelijke reactie op uw vraag. Voor een uitgewerkte (schriftelijke) vastlegging zullen prijsafspraken worden gemaakt.

### [www.omgevingindepraktijk.nl](http://www.omgevingindepraktijk.nl)

Alle gepubliceerde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van Omgeving in de praktijk ([www.omgevingindepraktijk.nl](http://www.omgevingindepraktijk.nl)) en kunnen door de abonneementhouders van Omgeving in de praktijk worden geraadpleegd. Zie voor de voorwaarden [www.cobouw.nl/helpdeskbouwbesluit/voorwaarden](http://www.cobouw.nl/helpdeskbouwbesluit/voorwaarden). Daar kunt u ook zien voor welke abonnementen van Vakmedianet deze service gratis is.

Deze Vraag en antwoord is geschreven door Marjolein Berghuis (Nieman Groep), met medewerking van Hajé van Egmond (Geregeld BV).