

# Aankleding in trappenhuis

Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, wordt in elke uitgave van Bouw-kwaliteit in de praktijk een telefonisch gestelde vraag en antwoord opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd.

## Vraag en antwoord

Helpdesk Bouwbesluit

### OMSCHRIJVING

Aankleding in trappenhuis

### VRAAG

Mag in een gemeenschappelijk trappenhuis (extra beschermde vluchtroute) van een bestaand woongebouw vloerbedekking op de vloer worden aangebracht?

### ANTWOORD


Ja, mits deze vloerbedekking voldoet aan een van de voorwaarden in artikel 7.4 van Bouwbesluit 2012.

De vloerbedekking kan worden beschouwd als aankleding van de ruimte. Artikel 7.4 van het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat aankleding in een besloten ruimte geen brandgevaar mag opleveren.

### AANVULLENDE OPMERKING(EN)

- Artikel 7.4 is een gebruiksvoorschrift en geldt dus zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw.
- Artikel 7.4 geldt niet voor ruimten binnen een woning. Dit volgt uit lid 6 van dit artikel.
- De opsomming in artikel 7.4, lid 1, is een zogenoemde 'of-bepaling'. Dat wil zeggen dat als aan een voorwaarde naar keuze is voldaan, verondersteld moet worden dat aan het gehele voorschrift (artikellid) is voldaan. Deze keuze biedt de mogelijkheid om de bepalingsmethode te kiezen die het beste past bij de betreffende aankleding. Bepalingsmethoden die niet geschikt zijn voor vloerbedekking, kunnen zodoende buiten beschouwing blijven.

- In hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit worden ook eisen gegeven met betrekking tot het brand- en rookgedrag van materialen. Deze eisen gelden voor constructieonderdelen. Aankleding is geen constructieonderdeel en moet dus voldoen aan de voorschriften gesteld in artikel 7.4.



## Toelichting

### AANKLEDING

artikel 7.4, leden 1, 2 en 6, Bouwbesluit 2012

1. Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren.

Dit gevaar is niet aanwezig indien de aankleding:

- een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
  - onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
  - voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
  - voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9, of
  - een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeitijd van ten hoogste 60 seconden.
2. Bij een besloten ruimte voor het verblijven of vluchten van meer dan 50 personen is het eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing, indien de aankleding:
- zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden;
  - de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 m is, en
  - niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.
6. Het eerste tot en met vijfde lid gelden niet voor een niet-gemeenschappelijke ruimte.

helpdesk  Bouwbesluit

Bel: (085) 489 88 89

Mail: [helpdeskbouwbesluit@vakmedianet.nl](mailto:helpdeskbouwbesluit@vakmedianet.nl)

**Praktische hulp bij het nieuwe Bouwbesluit.** Gratis voor u als abonnee! De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen, zijn op 1 april 2012 veranderd met het nieuwe Bouwbesluit. Met al uw vragen hierover kunt u bij ons terecht. Speciaal voor u als abonnee is er professioneel advies door een uitgebreid team van experts beschikbaar gesteld. Deze experts zijn werkzaam bij de Nieman Groep en Geregeld BV. U kunt eenvoudig uw vraag stellen via (085) 489 88 89 of [helpdeskbouwbesluit@vakmedianet.nl](mailto:helpdeskbouwbesluit@vakmedianet.nl). Met een van de experts neemt u door wat uw vraag is.

Indien mogelijk ontvangt u telefonisch direct een inhoudelijke reactie op uw vraag. Voor een uitgewerkte (schriftelijke) vastlegging zullen prijsafspraken worden gemaakt.

### [www.omgevingindepraktijk.nl](http://www.omgevingindepraktijk.nl)

Alle gepubliceerde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van Omgeving in de praktijk ([www.omgevingindepraktijk.nl](http://www.omgevingindepraktijk.nl)) en kunnen door de abonneementhouders van Omgeving in de praktijk worden geraadpleegd. Zie voor de voorwaarden [www.cobouw.nl/helpdeskbouwbesluit/](http://www.cobouw.nl/helpdeskbouwbesluit/) voorwaarden. Daar kunt u ook zien voor welke abonnementen van Vakmedianet deze service gratis is.

Deze Vraag en antwoord is geschreven door Marjolein Berghuis (Nieman Groep), met medewerking van Hajé van Egmond (Geregeld BV).