

# Stootbord onderaan trap op verdieping

Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, wordt in elke uitgave van *Bouwkwaliteit in de praktijk* een telefonisch gestelde vraag en antwoord opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd.

## Vraag en antwoord

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

### OMSCHRIJVING

Stootbord onderaan trap op verdieping

### VRAAG

Ik heb een nieuwbouwwoning met een open trap van de eerste verdieping naar de zolder. Tussen de verdiepingvloer en de onderste trede van deze trap is de open ruimte circa 0,14 meter hoog. Is dit toegestaan?

### ANTWOORD

Ja. Een trap hoeft alleen aan de zijkant een *afscheiding* te hebben (artikel 2.17, lid 2). Ter plaatse van de aansluiting van een vloer aan een trap is, zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van de trap, een afscheiding niet vereist (artikel 2.17, leden 1 en 4). Op de betreffende *opening* tussen vloer en traprede zijn de voorschriften in artikel 2.19, die gelden voor afscheidingen, dan ook niet van toepassing.

### AANVULLENDE OPMERKINGEN

- Hoewel stootborden publiekrechtelijk (Bouwbesluit) niet vereist zijn, kan uit privaatrechtelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld Woonkeur, wel volgen dat stootborden moeten worden toegepast.
- Ook op grond van bijvoorbeeld een risico-inventarisatie en -evaluatie op grond van ARBO-regels kan het noodzakelijk zijn om voorzieningen te treffen om onveilige situaties te voorkomen, zeker wanneer er kleine kinderen aanwezig zijn. Denk aan het plaatsen van een traphekje of het (tijdelijk) dichtzetten van de opening.

## Toelichting

### AFSCHEIDING

artikel 2.17, leden 1, 2 en 4, *Bouwbesluit 2012*

1. Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.

2. Een trap als bedoeld in artikel 2.27 heeft, voor zover een zijkant van een tredevlak meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding.

4. Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan:

- a. een trap, en
- b. een hellingbaan.

### OPENING

artikel 2.19, leden 1 en 2, *Bouwbesluit 2012*

1. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 heeft geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan de in tabel 2.16 aangegeven diameter. (In tabel 2.16 is 0,2 m aangegeven.)
2. In afwijking van het eerste lid heeft een afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 0,1 m.



www.marcustrappen.nl, bewerkt.

helpdesk  *Bouwbesluit*

**Praktische hulp bij het nieuwe Bouwbesluit.** De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen zijn op 1 april 2012 veranderd met het nieuwe Bouwbesluit. In de rubriek Vraag en antwoord wordt elke maand een helpdeskvraag gepubliceerd die is binnengekomen via de helpdesk en die is beantwoord door experts. Deze experts zijn werkzaam bij de Nieman Groep en Geregeld BV.

[www.omgevingindepraktijk.nl](http://www.omgevingindepraktijk.nl)

Alle gepubliceerde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van *Omgeving in de Praktijk* ([www.omgevingindepraktijk.nl](http://www.omgevingindepraktijk.nl)) en kunnen door de abonneerders van *Omgeving in de Praktijk* worden geraadpleegd. Abonneerders van *Omgeving in de Praktijk* hebben ook de mogelijkheid om vragen te stellen via de helpdesk op de website.

Deze Vraag en antwoord is geschreven door Marjolein Berghuis met medewerking van Hajé van Egmond.