

# Isolatie onverwarmde gebruiksfunctie

Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, wordt in elke uitgave van *Bouwkwaliteit in de praktijk* een telefonisch gestelde vraag en antwoord opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd.

## Vraag en antwoord

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

### OMSCHRIJVING

Isolatie onverwarmde gebruiksfunctie

### VRAAG

Wij laten een paardenstal bouwen. Deze wordt verwarmd door middel van heaters. Moet deze stal thermisch worden geïsoleerd?

### ANTWOORD

Nee.

Een stal moet volgens Bouwbesluit 2012 worden aangemerkt als industriefunctie, met als subgebruiksfunctie een *lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren*.

Het kenmerk van een *lichte industriefunctie* is dat het verblijven van personen daar een ondergeschikte rol speelt.

Op een industriefunctie die wordt verwarmd voor een ander doel dan het verblijven van personen is artikel 5.5 (*onverwarmde gebruiksfunctie*) van Bouwbesluit 2012 van toepassing. Er geldt dan geen eis aan de energieprestatie (artikel 5.2), thermische isolatie (artikel 5.3) en lucht volumestroom (artikel 5.4).

### AANVULLENDE OPMERKING

Ook al is het niet verplicht om een verwarmde stal te isoleren, het is uit het oogpunt van duurzaamheid en energiezuinigheid wel aan te bevelen om rekening te houden met enige mate van isolatie.

## Toelichting

lichte industriefunctie

*artikel 1.1, lid 3, Bouwbesluit 2012*

Industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt.

lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren

*artikel 1.1, lid 3, Bouwbesluit 2012*

Lichte industriefunctie waarin dieren als bedoeld in bijlage II bij het Besluit houders van dieren, worden gehouden.

onverwarmde gebruiksfunctie

*artikel 5.5, Bouwbesluit 2012*

Op een gebruiksfunctie die niet bestemd is om te worden verwarmd, of indien de verwarming uitsluitend is bestemd voor een ander doel dan het verblijven van personen, zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.4 niet van toepassing.



Bron: Shutterstock.

helpdesk  **Bouwbesluit**

**Praktische hulp bij het nieuwe Bouwbesluit.** De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen zijn op 1 april 2012 veranderd met het nieuwe Bouwbesluit. In de rubriek Vraag en antwoord wordt elke maand een helpdeskvraag gepubliceerd die is binnengekomen via de helpdesk en die is beantwoord door experts. Deze experts zijn werkzaam bij de Nieman Groep en Geregeld BV.

[www.omgevingindepraktijk.nl](http://www.omgevingindepraktijk.nl)

Alle gepubliceerde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van *Omgeving in de Praktijk* ([www.omgevingindepraktijk.nl](http://www.omgevingindepraktijk.nl)) en kunnen door de abonneerders van *Omgeving in de Praktijk* worden geraadpleegd. Abonneerders van *Omgeving in de Praktijk* hebben ook de mogelijkheid om vragen te stellen via de helpdesk op de website.

Deze Vraag en antwoord is geschreven door Marjolein Berghuis met medewerking van Hajé van Egmond.